

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب الاتقان الهندسي

بإدارة المهندس : محمد صرصور

ت ٢٩٨٥٩١٦ ف ٢٩٨٥٩٢٩

بلفون ٠٥٠٣٢٦٧٨١

رام الله بتاريخ ٩٩/١١/١٨

حضرة السيد : احمد نافع المحترم مدير الاوقاف الاسلامية - رام الله

الموضوع : سقالة مأذنة مسجد البيرة الكبير الجديدة .

- نود ان نلفت انتباهكم الى ضرورة تدعيم السقالة حول المأذنة ، حيث ان :
- ١ (الارجل الخشبية على الارض للسقالة غير مثبتة جيدا وفي بعض الاحيان مرتكزة على حجارة ليست ثابتة جيدا .
 - ٢ (تثبيت وشد الدعم الافقي بشكل محكم وخاصة في المنطقة السفلية من الجهة الجنوبية عند مدخل الاوقاف .
 - ٣ (ضرورة تثبيت السقالات التي يصعد عليها العمال بحيث لا تتحرك ، مع ضرورة تركيب دربين حماية من الجهتين .
 - ٤ (ضرورة عدم اغلاق باب المأذنة القديمة وكذلك فتح باب واحد على الاقل في المسجد القديم لتأمين مخرج ثاني للعمال عند الضرورة غير مخرج السقالات حول المأذنة الجديدة - حيث لوحظ في الفترة الاخيرة اغلاق المأذنة القديمة وجميع ابواب المسجد القديمة ، في الفترة الاخيرة .

المهندس
نبيل شلالده



رام الله - البيرة - المنارة

نسخة للمقاول

نسخة للجنة اعمار المسجد

نسخة مدير الاوقاف الاسلامية - رام الله

المهندس المعماري

نبيل شلالده

رسم التسجيل ١٩١٩

الشيخ
الامام
س. ب. س.

هذا هو المشروع
والمخطط
مرفق
مرفق